



# Certificado de Validação do Produto

**Nº. FAB-EXT-1480**

## Fabricante

**Razão social: BOCOLI & PEREIRA LTDA. - ME.**

**CNPJ: 13.992.760/0001-74**

**Marca comercial: B&P / Nome fantasia: -----**

**Endereço: Rua Argeo Piva, 1637 - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13140-778**

## Organismo de Certificação de Produto

**Razão social: ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.**

**CNPJ: 19.935.416/0001-20**

**Responsável: Jaime Henrique Reich**

**Endereço: Avenida Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ**

**CEP: 20021-120**

## Produto - Extintor de incêndio

**Norma: ABNT NBR 15808**

**Modelo: AP10**

**Código de projeto: PROJA5**

**Carga nominal: 10 L**

**PNC / PT<sup>3</sup>: 10,20 kgf/cm<sup>2</sup>**

x **Portátil**            **Sobre-rodas**  
x **Pres. direta**      **Pres. Indireta**

**Agente extintor<sup>1</sup>: Água Potável**

**Produto inibidor<sup>2</sup>: -----**

**Teor de produto inibidor: 100%**

**Capacidade extintora: 2-A**

Nota1: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente

Nota2: Para extintores de espuma mecânica:

Base: Sintética Proteínica

Formador de filme aquoso: Sim Não

Nota3: Pressão normal de carregamento ou pressão de trabalho, registrar valor.

Organismo de Certificação de Produto (OCP) acima referido vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O OCP é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

\*Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: [www.inmetro.gov.br](http://www.inmetro.gov.br)

**Data de Emissão: 21/02/2022**

**Data de Validade: 20/02/2025**

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022

**Jaime Henrique Reich**  
Diretor