



Certificado de Validação do Produto

Nº. FAB-EXT-1481

Fabricante

Razão social: BOCOLI & PEREIRA LTDA. - ME.

CNPJ: 13.992.760/0001-74

Marca comercial: B&P / Nome fantasia: -----

Endereço: Rua Argeo Piva, 1637 - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13140-778

Organismo de Certificação de Produto

Razão social: ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.

CNPJ: 19.935.416/0001-20

Responsável: Jaime Henrique Reich

**Endereço: Avenida Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20021-120**

Produto - Extintor de incêndio

Norma: ABNT NBR 15808

Modelo: P4 ABC

Código de projeto: PROJ A1

Carga nominal: 4,0 kg

PNC / PT³: 10,20 kgf/cm²

x Portátil Sobre-rodas
x Pres. direta Pres. Indireta

Agente extintor¹: Pó Químico ABC

**Produto inibidor²: Fosfato Monoamônico e
Sulfato Amônico**

**Teor de produto inibidor: Fosfato até 55% ± 10%
Sulfato até 30% ± 10%**

Capacidade extintora: 2-A -- 20-B,C

Relatórios de Ensaios:

**IPT - nº. 1115.184-203 emissão: 17/01/2020
Firemetria - nº. 1368/19 emissão: 19/12/2019**

Nota1: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente

Nota2: Para extintores de espuma mecânica:

Base: Sintética Proteínica

Formador de filme aquoso: Sim Não

Nota3: Pressão normal de carregamento ou pressão de trabalho, registrar valor.

Organismo de Certificação de Produto (OCP) acima referido vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O OCP é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

*Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Data de Emissão: 21/02/2022

Data de Validade: 20/02/2025

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022

Jaime Henrique Reich
Diretor