



Certificado de Validação do Produto

Nº. FAB-EXT-1482

Fabricante

Razão social: BOCOLI & PEREIRA LTDA. - ME.

CNPJ: 13.992.760/0001-74

Marca comercial / Nome fantasia: -----

Endereço: Rua Argeo Piva, 1637 - Santa Terezinha - Paulínia - SP - CEP: 13140-778

Organismo de Certificação de Produto

Razão social: ACTA CERTIFICAÇÕES LTDA. - EPP.

CNPJ: 19.935.416/0001-20

Responsável: Jaime Henrique Reich

Endereço: Avenida Franklin Roosevelt, 194 - Grupo 405 - Parte - Centro - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20021-120

Produto - Extintor de incêndio

Norma: ABNT NBR 15808

Modelo: P4 BC

Código de projeto: PROJA2

Carga nominal: 4,0 kg

PNC / PT³: 10,20 kg/cm²

x Portátil Sobre-rodas
x Pres. direta Pres. Indireta

Agente extintor¹: Pó Químico BC

Produto inibidor²: Bicabornato de Sódio

Teor de produto inibidor: 90%

Capacidade extintora: 20-B,C

Relatórios de Ensaios:

IPT - nº. 1122.143-203 emissão: 27/01/2021

Firemetria - nº. 08/21 emissão: 26/01/2021

Nota1: Para extintores halogenados discriminar o nome do agente

Nota2: Para extintores de espuma mecânica:

Base: Sintética Proteínica

Formador de filme aquoso: Sim Não

Nota3: Pressão normal de carregamento ou pressão de trabalho, registrar valor.

Organismo de Certificação de Produto (OCP) acima referido vem por meio deste, atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

O OCP é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção de que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

*Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: www.inmetro.gov.br

Data de Emissão: 21/02/2022

Data de Validade: 20/02/2025

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022

Jaime Henrique Reich
Diretor